



Wijewo, dnia 20 kwietnia 2017 r.

RR 271.1.1.2017

znak postępowania

dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

„W specyfikacji jest podany współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m²xK
Czy dotyczy on całego okna czy tylko szyby?”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż wskazany w specyfikacji współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m²xK dotyczy całego okna.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Z up. **WOJTA**
Leszek Józefczak
Kierownik