

Wijewo, dnia 28 lipiec 2020 r.

**RR 271.1.2.2020**

-----  
znak postępowania

**dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie :**

„1. Proszę o wskazanie producenta / dostawy istniejącego obecnie w gminie systemu monitoringu pracy stacji podciśnieniowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż producentem / dostawcą istniejącego obecnie w gminie systemu monitoringu pracy stacji podciśnieniowej jest firma Aqseptence Group GMBH Sp. z o.o. oddział w Polsce. Zamawiający w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia określił, iż wymaga aby zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu i wizualizacji nowo wybudowanej kanalizacji podciśnieniowej będącej przedmiotem zamówienia, był kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu kanalizacji podciśnieniowej w gminie Wijewo, Flow VizJS w zakresie umożliwiającym poprawne działanie systemu wraz z wizualizacją w stopniu nie gorszym niż obecnie funkcjonujący.

**Pytanie :**

„2. Proszę o wskazanie lokalizacji internetowej z której Wykonawcy mogą pobrać dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy).”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż wszelka dokumentacja techniczna (w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy), dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo, która stanowi opis przedmiotu zamówienia – Część III – OPZ, do pobrania jest pod adresem internetowym <http://wijewo.pl/przetarg.zip> o czym wykonawcy zostali poinformowani w Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”.

**Pytanie :**

„3. Z uwagi na bardzo niską konkurencyjność w poprzednim postępowaniu przetargowym (Zamawiający otrzymał zalewie 2 oferty o wartość znacznie przewyższającej kwotę, która została przeznaczona na realizację inwestycji), zwracamy się z wnioskiem o zmianę wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego poprzez zmianę SIWZ i dopuszczenie wykonania wykonawców posiadających doświadczenie w budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo - tłocznym. Zmiana wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego wpłynie bardzo korzystnie na konkurencyjność postępowania przetargowego pozwalając gminie w ogóle na zrealizowanie inwestycji przy mniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że system podciśnieniowy różni się od systemu ciśnieniowo-tłocznego jedynie zmianą funkcji pomp z ssących (próżniowych) na tłoczące i nie powinien stanowić przeszkody dla wielu potencjalnych wykonawców w dostępie do przedmiotowego zamówienia publicznego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez zmianę wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego i dopuszczenie wykonawców posiadających doświadczenie w budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-tłocznym.

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo w bardzo specyficznym systemie, a więc systemie podciśnieniowym. Wykonanie sieci w tym systemie wymaga doświadczenia w wykonywaniu tego typu instalacji, bowiem są istotne różnice w realizacji, i rozwiązaniach technologicznych w stosunku do systemu ciśnieniowo – tłocznego. Oprócz istotnej różnicy w układzie i funkcji pomp, bardzo istotną różnicę stanowi ułożenie sieci w terenie z zastosowaniem liftów, inspekcji oraz montaż specjalistycznych studni zaworowych, z jednoczesnym montażem monitoringu.

Systemu kanalizacji podciśnieniowej nie można w żadnej mierze porównywać z wykonaniem systemu ciśnieniowego. Nie decyduje o tym wartość ciśnienia w rurociągach, lecz wymogi dotyczące wykonania i prowadzenia rurociągów podciśnieniowych. Mowa tu o charakterystycznym profilu właściwym tylko dla tego typu systemów – zgodnie z normą PN-EN 16932-3.

Określając warunki udziału w postępowaniu w tym warunki zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zobowiązany jest sprecyzować takie warunki, które pozwolą wybrać wykonawcę doświadczonego, który zagwarantuje należyte wykonanie robót i ich ukończenie zgodnie z założeniami projektowymi.

Wobec powyższego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie to jest, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zadanie inwestycyjne będące robotą budowlaną polegające na budowie /rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym, o długości co najmniej 5 kilometrów i wartości zadania na roboty budowlane co najmniej 2 500 000,00 złotych brutto, który to warunek wykonawca zobowiązany jest spełnić ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.  
Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

*Z poważaniem*

z up. WÓJTA

*mgr Leszek Józefczak*  
ZASTĘPCA WÓJTA